Комунальне некомерційне підприємство
«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»
Сумської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:
Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради (далі – Замовник), код за ЄДРПОУ –02000334,

Адреса: Україна, 40022, Сумська обл., м. Суми,вул. Троїцька, буд. 28.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **«Послуги із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання (код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)»**

Вид процедури закупівлі: **відкриті торги з особливостями** у відповідності до з урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами).

Очікувана вартість предмета закупівлі: **138 000,00 грн. з ПДВ,** визначена в межах очікуваних власних надходжень замовника.

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до потреби Замовника та на підставі комерційної пропозиції на: «Послуги із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання».

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Послуги із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання
(код ДК 021:2015 – 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)

Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість (на 2026 рік)
Послуги із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання	послуга	12

Загальні вимоги до послуг:

1. Обслуговування обладнання

1.1. **Фільтрувальні елементи:**

- Промивання фільтрів басейнів;

- Очищення фільтрів циркуляційних насосів;
- Перевірка тиску на фільтраційній установці до та після промивання;
- Налаштування тиску фільтрації та циркуляції;
- Контроль положень запірної арматури, чистка зворотних клапанів, електрозасувок.

1.2. **Технічні системи:**

- Перевірка дозаційних станцій;
- Перевірка цілісності з'єднань, виявлення протікань, діагностика трубопроводів;
- Калібрування pH та вільного хлору відповідно до результатів тест-аналізу води;

1.3. **Електролізер:**

- Перевірка цілісності гідровузлів, виявлення протікань;
- Перевірка правильності положень запірної арматури;
- Контроль положень запірної арматури, чистка зворотних клапанів, електрозасувок, датчиків протока.

2. Хімічний контроль води

- **Тест-аналіз води** на хімічний склад (pH, вільний Cl, залишковий Cl, жорсткість, лужність, концентрація цианурової кислоти);
- **Регулювання кислотно-лужного балансу** (pH) - підтримка оптимального рівня кислотно-лужного балансу (з застосуванням хімічних засобів для зниження/підвищення рівня pH);
- **Дезінфекція води** (хлор, активний кисень) – застосування хімічних засобів для знезараження води;
- **Застосування альгіцидів** (проти водоростей) – використання препаратів для запобігання утворенню водоростей;
- **Коагуляція** (осадження мікрочастинок для фільтрації) – використання препаратів для очищення води.
- Хімічні реагенти використовуються відповідно до **ДСТУ 7525:2014** – Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. **ДСанПіН 2.2.4-171-10** – Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною, **Наказ МОЗ України №2205 від 25.09.2020 року** – Про затвердження гігієнічних нормативів та порядку здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за якістю води.
-

3. Додаткові послуги

- Виявлення та рекомендації щодо усунення несправностей обладнання;
- Профілактика аварійних ситуацій.

4. Частота обслуговування

Комплексне обслуговування басейну проводити **1 раз на тиждень**. Частота може змінюватися залежно від навантаження, зміни погодних умов, температури води та інших факторів.

Уповноважена особа **Ярослава БАНДУРА**